



CQR FP3/GR/DP

Przycisk wyjścia awaryjnego z podwójnym stykiem NO/NC

- Typ przycisku Ewakuacyjny - nieresetowalny (łamana szybka dostarczana w komplecie) lub resetowalny (opcja)
- Napięcie zasilania 12/24 V DC
- Wskaźnik zadziałania czerwona dioda LED (Zadziałanie)
- Styki 2xNO/NC
- Obciążalność SW1 i SW2:12A przy 125/250V AC
- Kolor Zielony



FP3/GR/DP jest przyciskiem stosowanym w systemach kontroli dostępu do awaryjnego otwarcia drzwi (Ewakuacja). Dzięki zastosowaniu 2 styków NO/NC, przycisk może jednocześnie zwalniać chronione przejście oraz jednocześnie informować systemy SKD lubSSWiN o tym, że drzwi są awaryjnie otwarte. Przycisk wyposażono również w optyczny wskaźnik zadziałania w postaci diody LED: kolor czerwony stan zadziałania (awaryjne otwarcie przejścia). Przycisk może pracować w dwóch trybach: nieresetowalnym (domyślnie dostarczany - łamana szybka), resetowalnym (szybki z poliwęglanu można zamówić dodatkowo).

Parametry techniczne

Typ przycisku	Ewakuacyjny - nieresetowalny (łamana szybka dostarczana w komplecie) lub resetowalny (opcja)
Napięcie zasilania	12/24 V DC
Pobór prądu	12V DC: 25mA 24V DC: 50mA
Wskaźnik zadziałania	czerwona dioda LED (Zadziałanie)
Styki	2xNO/NC
Obciążalność	SW1 i SW2:12A przy 125/250V AC
Terminal zaciskowy	śrubowy max. 2,5mm
Stopień ochrony	IP44 (tylko do zastosowań wewnętrznych)
Temperatura pracy	-10~55 °C
Wymiary	82x82x60mm
Kolor	Zielony
Materiał wykonania:	Obudowa ABS, szybka (nieresetowalny) - szkło szybka(nieresetowalne) - poliwęglan

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

