

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3333/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**SATEL Sp. z o. o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk**

stwierdza, że wyrób: **Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-100, ROP-101 w odmianach ROP-100/PL, ROP-101/PL**

produkowany przez: **SATEL Sp. z o. o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk**

w zakładzie produkcyjnym: **Cooper Fulleon Ltd
Llantarnam Park, Cwmbran, South Wales,
NP44 3AW Wielka Brytania**

spełnia wymagania: **pkt. 10.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczania wyrobu numer 4691/2018 z dnia 07.06.2018 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 6238/BA/12 z dnia 16.05.2013 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB oraz sprawozdania z badań nr TE244919 z dnia 09.11.2008 r. oraz nr TE233885 z dnia 08.03.2017 r. wykonanych przez BRE Testing.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3333/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres ważności świadectwa:

od **28.08.2018 r.**

do **27.08.2023 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 28 sierpnia 2018 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3333/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-100, ROP-101 w odmianach ROP-100/PL, ROP-101/PL

Odmiana:	ROP-100/PL	ROP-101/PL
Rodzaj uruchamiania:	A: uruchamiany bezpośrednio	
Dodatkowe wskazanie stanu alarmowania:	tak	
Szybka:	nastawialna – w przypadku szybki z tworzywa sztucznego nienastawialna – w przypadku szybki szklanej	
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:	nie	
Kategoria środowiskowa:	do użytku wewnętrznego	do użytku zewnętrznego
Ochrona zapewniana przez obudowę:	nie dotyczy	ROP jest odpowiednio chroniony przed dostępem wody
Zakres temperatur pracy [°C]:	- 10 ÷ + 40	- 25 ÷ + 55
Znamionowe napięcie zasilania [V DC]:	24	
Prąd alarmowania [A]:	≤ 0,041	
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do ściany	
Wymiary [mm]:	87 x 87 x 53	87 x 87 x 57
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne	
Masa [g]:	214	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 28 sierpnia 2018 r.

Strona 2/2